

試驗報告



報告編號：HB-19-04736

C-19-20727

頁數：1 OF 1

報告日期：108年07月19日

工程名稱：國產建材實業台北港大陸砂氯離子例行性檢驗
 委託單位：國產建材實業股份有限公司
 樣品名稱：大陸砂
 結構部位：砂石船邊取樣
 加註項目：源順輪 V1917(青州)
 取樣人員：國產建材實業股份有限公司(魏斌輝)、國產建材實業股份有限公司購料處港務課(張耀聰)
 送驗人員：國產建材實業股份有限公司(張凱傑)
 取樣日期：108年07月03日
 收件日期：108年07月04日
 試驗日期：108年07月15日 ~ 108年07月18日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 下述報告內容標示#處由顧客提供
 4. 送樣方式為實驗室收件

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氯離子含量(%)	CNS 13407(2015)	0.0001



報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。