

試驗報告



報告編號：HB-23-10085
C-23-43229

頁數：1 OF 1
報告發行日期：113年01月10日

工程名稱：國產建材實業台北港大陸砂氯離子例行性檢驗
委託單位：國產建材實業股份有限公司
樣品名稱：大陸砂
結構部位：砂石船邊取樣
加註項目：景順輪 V-2359(青州)
取樣人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司-購料部(張耀聰)
送驗人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)
會驗人員：NA
取樣日期：112年12月24日
收件日期：112年12月27日
試驗日期：112年12月28日 ~ 113年01月05日
備註：1. 以上資料(送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 收件方式為實驗室收件；收件地點：新北市五股區(新北產業園區)五權路55號

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氯離子含量(%)	CNS 13407:2015	0.001

註：1. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路29號及五權路55號。
2. 樣品描述：細粒料。



本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人