

## 試驗報告



報告編號：HB-21-09963

C-21-42687

頁數：1 OF 1

報告日期：110年12月08日


工程名稱：國產建材實業台北港大陸砂氣離子例行性檢驗  
 委託單位：國產建材實業股份有限公司  
 樣品名稱：大陸砂  
 結構部位：砂石船邊取樣  
 加註項目：鑫順輪 V-2151(青州)  
 取樣人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司購料部(張耀聰)  
 送驗人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)  
 取樣日期：110年11月29日  
 收件日期：110年12月01日  
 試驗日期：110年12月06日~110年12月08日  
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
       2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
       未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製  
       3. 下述報告內容標示#處由顧客提供  
       4. 送樣方式為實驗室收件

### 試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氣離子含量(%)	CNS 13407(2015)	0.0007

註：本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

  
 報告簽署人