

試驗報告



報告編號：HB-23-00519

C-23-02471

頁數：1 OF 1


報告日期：112年02月14日

工程名稱：國產建材實業台北港大陸砂氯離子例行性檢驗
 委託單位：國產建材實業股份有限公司
 樣品名稱：大陸砂
 結構部位：砂石船邊取樣
 加註項目：景順輪 V-2303(羅源)
 取樣人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司購料部(張耀聰)
 送驗人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)
 會驗人員：NA
 取樣日期：112年01月20日
 收件日期：112年01月30日
 試驗日期：112年02月01日~112年02月07日
 備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為實驗室收件

試驗結果：

| 試驗項目 | 試驗方法 | 試驗結果 |
|-------------|----------------|-------|
| 水溶性氯離子含量(%) | CNS 13407:2015 | 0.001 |

註：本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。



本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人