



試驗報告

報告編號:HB-23-09799

C-23-41717

頁

數: 1

OF 1

報告發行日期:113年 01月 02日

稱:國產建材實業台北港大陸砂氣離子例行性檢驗 L 程

位: 國產建材實業股份有限公司 託 單 委

稱:大陸砂 樣 品 名

構 部 位:砂石船邊取樣 結

目: 豐順輪 V-2354(青州) 註 項 加

員:國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司-購料部(張耀聰) 樣 人 取

員:國產建材實業股份有限公司(楊昇儒) 送 驗 人

員:NA 驗

期: 112年 12月 10日 取 樣 日 期: 112年 12月 15日 收 件 日

期: 112年 12月 18日~112年 12月 28日

試 驗

註: 1. 以上資料(送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及 試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

3. 收件方式為實驗室收件;收件地點:新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號

北 胚 什 田

備

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氣離子含量(%)	CNS 13407:2015	0.001

註:1. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路29號及五權路55號。

2. 樣品描述:細粒料。

本報告若有提供規範要求值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

